



No. de Certificado

2868

Certificación tipo marca de conformidad (**Esquema 5**)

El organismo de certificación QCERT otorga a **TERMINALES COLOMBIANAS SAS** con identificación **891301862** el presente certificado de conformidad de producto, de acuerdo con la siguiente información:

Producto: Encerramientos

Descripción cualitativa del producto: Cajas metálicas para alojar equipo eléctrico

Referente reglamentario: Reglamento Técnico de instalaciones eléctricas RETIE . Resolución 90708 de 30 de agosto de 2013, Resolución 90795 de 25 de julio de 2014 del Ministerio de Minas y Energía Numerales 20.23.1.1

La certificación otorgada está sujeta a los resultados de las evaluaciones de seguimiento anuales tal como se establece en el Reglamento RG-01

Anexo a este certificado se entrega un documento que contiene 2 páginas donde se describen las especificaciones técnicas de los productos certificados. Este certificado solo puede ser reproducido en su totalidad y la validez del mismo se puede consultar en www.qcert.com.co. Este certificado es para uso exclusivo del titular.

Fecha de otorgamiento: 2021-10-25 Fechas límite de finalización de auditorías de seguimiento

Fecha de vencimiento: 2024-10-24 **Seguimiento 1:** 2022-10-25

Seguimiento 2: 2023-10-25

Fecha de última modificación: 2023-10-24

Directora de acreditación y gestión

 KM 17 VÍA LAS PALMAS, PARQUE TECNOLÓGICO MANANTIALES, EDIFICIO QUBOX, ENVIGADO, ANTIOQUIA.

 servicioalcliente@qcert.com.co  (574) 444 80 87 - 301 790 90 20

**La Calidad es
nuestro sello.**
qcert.com.co

No de certificado 2868 **Fecha última modificación** 2023-10-24
Dirección Calle 29B No 56-26

Aspecto	Descripción
Producto	Encerramientos o envoltentes
Descripción cualitativa del producto	Cajas metálicas para alojar equipo eléctrico
Referente reglamentario	Reglamento técnico de instalaciones eléctricas RETIE, Numeral 20.23.1.1 de la Resolución 90708 del 30 de agosto de 2013 del Ministerio de Minas y Energía.
Fabricante	TERCOL SAS
Planta de fabricación	Calle 29B No 56-26
Marca	TERCOL
Espesor de lámina	Calibre 18 y Calibre 20
Grado de protección	IP45
Referencias	Desde 30x29x11 cm, hasta 120x50x35 cm
Cosntrucción	Lámina cold rolled con aplicación de pintura electrostática y galvanizada
Exclusiones (*)	No incluye equipo eléctricos
Usos	Alojamiento de equipos eléctricos, etc.



ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-003



KM 17 VÍA LAS PALMAS, PARQUE TECNOLÓGICO MANANTIALES. EDIFICIO QUBOX, ENVIGADO ANTIOQUIA.



servicioalcliente@qcert.com.co



(574) 444 80 87 - 301 790 90 20 qcert.com.co

No de certificado
Dirección

2868
 Calle 29B No 56-26

Fecha última modificación

2023-10-24

REFERENCIAS PARTICULARES

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
1	CA-30	Caja Arrancadora 30 x 20 x 16 cm. (IP45)
2	CA- 40	Caja Arrancadora 40 x 30 x 20 cm. (IP45)
3	CA - 50	Caja Arrancadora 50 x 30 x 20 cm. (IP45)
4	CA - 60	Caja Arrancadora 60 x 40 x 25 cm. (IP45)
5	CA - 70	Caja Arrancadora 70 x 50 x 15 cm. (IP45)
6	CA - 80	Caja Arrancadora 80 x 50 x 10 (IP45)
7	CA-90	Caja Arrancadora 90 x 50 x 30 (IP45)
8	CA-100	Caja Arrancadora 100 x 50 x 30 (IP45)
9	CA-120	Caja Arrancadora 120 x 50 x 30 (IP45)
10	CI-BU	Caja industrial para breaker universal Hasta (LG-abe-GE-teb-thed-MG-nb50-terazaki-siemens) marca TERCOL

Directora de
 acreditación y gestión



ISO/IEC 17065:2012
 11-CPR-003



KM 17 VÍA LAS PALMAS, PARQUE TECNOLÓGICO MANANTIALES. EDIFICIO QUBOX, ENVIGADO ANTIOQUIA.



servicioalcliente@qcert.com.co



(574) 444 80 87 - 301 790 90 20 qcert.com.co